

様式例11 (記入例)

使用水・貯水槽の点検記録

備考欄に書く内容が無い場合でも、空白にせず、「特になし、なし、×」等、確認したことが分かるように記録を付けること。

衛生管理者
田中

令和 5 年 2 月分

判断基準 ○：問題なし ×：問題あり

塩素濃度は実測値を記録する (mg/L)

| 日付 | 色 | 匂い | 濁り | 残留塩素 (※) | 備考 | 担当者 |
|----|---|----|----|-------------|------|-----|
| 1 | ○ | ○ | ○ | 0.4 | 特になし | 佐藤 |
| 2 | ○ | ○ | ○ | 0.3 | 特になし | 佐藤 |
| 3 | ○ | ○ | ○ | 0.4 | 特になし | 佐藤 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | 佐藤 |
| 7 | | | | | | 佐藤 |
| 8 | | | | | | 佐藤 |
| 9 | | | | | | 佐藤 |
| 10 | | | | | | 佐藤 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | ○ | ○ | ○ | 0.4 | 特になし | 佐藤 |
| 14 | ○ | ○ | ○ | 0.3 | 特になし | 佐藤 |
| 15 | ○ | ○ | ○ | 0.3 | 特になし | 佐藤 |
| 16 | ○ | ○ | ○ | 0.4 | 特になし | 佐藤 |
| 17 | ○ | ○ | ○ | 0.3 | 特になし | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | ○ | ○ | ○ | 0.4 | 特になし | |
| 21 | ○ | ○ | ○ | 0.4 | 特になし | 佐藤 |
| 22 | ○ | ○ | ○ | 0.4 | 特になし | 佐藤 |
| 23 | ○ | ○ | ○ | 0.4 | 特になし | 佐藤 |
| 24 | ○ | ○ | ○ | 0.4 | 特になし | 佐藤 |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | ○ | ○ | ○ | 0.3 | 特になし | 佐藤 |
| 28 | ○ | ○ | ○ | 0.4 | 特になし | 佐藤 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

休みの日は斜線を引く。
空白では記入漏れか休みか不明確になるため、空白は作らないこと。

定休日の場合は事前に斜線を引いておくと記入漏れを防止できる！

| 日付 | 貯水槽の破損 | 備考 | 担当者 |
|------|--------|------|-----|
| 2/28 | 異常なし | 特になし | 佐藤 |